



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2015/K számon
akkreditált termék tanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–27–(C-136/2014)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete
(2011. március 9.) – alapján ez a tanúsítvány

LI-3000 és LI-3000E zárlatszakaszkolók

építési termékre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és az alábbi
felhasználási területtel rendelkeznek

Tűzbiztonság

és amelyet a

Telefire Fire & Gas Detectors Ltd.

43 Hasivim St., Petach-Tikva, Israel

gyártó a

Telefire Fire & Gas Detectors Ltd.

43 Hasivim St., Petach-Tikva, Israel

üzemében gyártott

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 54-17:2005 és EN 54-17/AC:2007 szabványok ZA melléklete szerint meghatározott** teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2015.09.29-én került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 2.
Szentendre, 2019.03.12.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2015/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TEJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–27–(C-136/2014)

Melléklet

Zárlatszakaszcsozó:	LI-3000	LI-3000E
Modulok nyák méretei [Szé / Ma]:	65 / 65 mm	25 / 75 mm
AIB-800 méretek [Szé / Ma / Mé]	133 / 119 / 36 mm	
Működési hőmérséklet tartomány:	-10...+60°C	
Relatív páratartalom tartomány:	10...93%, nem lecsapódó	
Működési feszültség (jelzővonalról táplálva):	21 V, modulált	
Áram fogyasztás: normál állapot	0,5 mA	
rövidzár vagy szakadás esetén	4,0 mA	

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	EN 54-17:2005 szakasz
Teljesítőképesség tűz esetén:	Megfelelt	5.2
Működési megbízhatóság:	Megfelelt	4
A működési megbízhatóság tartóssága: Hőállóság Rázásállóság Légnedvesség-állóság Korrózió-állóság Villamos stabilitás	Megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt	 5.4, 5.5 5.9...5.12 5.6, 5.7 5.8 5.3, 5.13

(ellenáll a környezeti hatásoknak:
nincs téves riasztás, nem fordult
elő indokolatlan üzemszavar)

Kiadás: 2.
Szentendre, 2019.03.12.

2/2



Bizonylat azonosító: KBiA-IV-1-20190102_EK_TÁT